

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA GOSPODARKI
z dnia 12 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2007 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 81

1. Magazyn, w którym są składowane butle z gazem płynnym:
 - 1) powinien być parterowy z otworami wywiewnymi zlokalizowanymi na wysokości nie większej niż 0,15 m nad poziomem podłogi;
 - 2) w zależności od masy składowanego gazu płynnego, wyposaża się w gaśnice proszkowe o masie 9 kg w ilości:
 - a) 1 gaśnica – w przypadku składowanego gazu płynnego o masie do 440 kg,
 - b) 2 gaśnice – w przypadku składowanego gazu płynnego o masie od 441 kg do 5500 kg oraz dodatkowo jedną gaśnicę na każde 10.000 kg masy składowanego gazu płynnego powyżej 5.500 kg.
2. Dopuszcza się stosowanie 2 gaśnic śniegowych CO₂ o masie 5 kg każda zamiast gaśnicy proszkowej o masie 9 kg.
3. W przypadku gdy w magazynie składowane są butle z gazem płynnym o masie powyżej 440 kg, do celów przeciwpożarowych powinny być stosowane hydranty zewnętrzne o następującej wydajności:
 - 1) 10 dm³/s – w przypadku masy składowanego gazu płynnego do 25.000 kg;
 - 2) 20 dm³/s – powyżej wielkości masy składowanego gazu określonej w pkt 1.

§ 82

1. Odległość magazynu butli z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej powinna wynosić co najmniej 30 m.
2. Odległość magazynów butli z gazem płynnym od innych niż wymienione w ust. 1 budynków, obiektów i krawędzi jezdni drogi publicznej powinna wynosić co najmniej połowę odległości określonych w ust. 1, o ile zostaną zachowane wymagania określone w przepisach o drogach publicznych.

§ 120

Stację paliw płynnych wyposaża się w sprzęt przeciwpożarowy:

- 1) gaśnice przewoźne po 25 kg każda;
- 2) gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;
- 3) koce gaśnicze;
- 4) gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda i koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

§ 121

Teren stacji paliw płynnych należy wyposażyć w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze, zgodnie z przepisami odrębnymi.