



Wytwornica piany średniej — WP-2/75



Przeznaczenie

Wytwornica piany przeznaczona jest do gaszenia ciał stałych, cieczy palnych oraz substancji stałych topiących się w podwyższonych temperaturach jak naftalen, pak itp. Zalecana jest do gaszenia pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, w których obiekty gaszenia nie wznoszą się nad poziomem podłogi na wysokość większą niż 1 m oraz do gaszenia tuneli kablowych.



Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

WP-2/75



Požary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

Podstawowe cechy

- podstawowy element układu wytwarzającego pianę
- wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- prosta w obsłudze
- niezawodna w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Wytwornica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami normy PN93/M-51078 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

BUREAU VERITAS
Certification**CE 0062**

wg dyrektywy PED 97/23/UE

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Dane techniczne

Typ	Masa	Wydajność piany	Moment obrotowy otwarcia zaworu	Natężenie przepływu wody	Rodzaj środka gaśniczego	Stężenie roztworu środka gaśniczego	Ciśnienie robocze	Maksymalna długość rzutu strumienia piany	Wymiary D/L/S/H z osłoną gumową	Liczba spienienia
WP-2/75	7,08 kg	15 dm ³ /min	5,7 Nm	211 dm ³ /m	DETOR 1000 M PROTEKTOL SAT 10	3,5%	5,5 bar	6,8 m	203/705/788/263 mm	76,92

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

KZWM OGNIОCHRON S.A.34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu**www.ogniochron.eu**

Dystrybutor: